

平成20年1月17日

日本郵政株式会社

郵便事業株式会社

郵便局株式会社

郵便事業株式会社6支店及び郵便局株式会社1郵便局の構造安全性の再確認結果について

郵便事業株式会社・三沢支店他5支店及び郵便局株式会社・黒石郵便局の構造設計に、(有)藤建事務所が構造設計受託事務所の下請けとして関与していたため、構造安全性の再確認を行っていましたが、その結果が出ましたので報告いたします。(7施設の概要は別紙のとおり)

記**1. 全ての施設(7物件)で耐震性能は問題無し。**

12月初旬までに各自治体に構造の再計算資料を提出していたが、全ての関係自治体から、安全確認を終え国土交通省に報告した旨の連絡あり。

2. 1施設(紫波支店)で構造計算の基準に適合しない部材があり、補強を実施。**(状況)**

屋上梁の一部(郵便予備室内の3箇所)について、長期的荷重に対する耐力*が不足していた。

(原因)

設計途中で天窓を設置することになり、梁の位置を変更したが、構造計算上は元の梁の位置のままであったためと推測される。

(対応)

該当する梁の下面を鉄板で補強済み(12月26日完了)。

* 構造計算にあたっては、短期的に大きな力に耐えられるか(耐震性能など)とは別に、長期的な床の荷重(物品、人、床や梁そのものの重さ)で床や梁が壊れないか等の耐力計算(長期許容応力度設計)を行うこととなっている。

【報道関係の方のお問い合わせ先】

日本郵政株式会社

コーポレートコミュニケーション部

電話：(直通) 03-3504-4162

郵便事業株式会社

経営企画部門 渉外広報部

電話：(直通) 03-3504-9798

郵便局株式会社

総務部 広報室(報道担当)

電話：(直通) 03-3504-4127

(有)藤建事務所が関与されたとする施設概要

所有会社	施設名称	所在地	建 物		
			構造・階数	新築年月	増築年月
郵便事業株式会社	三沢支店	青森県三沢市幸町三丁目 2-15	本館：鉄筋コンクリート造 2階建（一部3階） 車庫・自転車庫：鉄骨造 平屋建	平成 6年 1月	
	紫波支店	岩手県紫波郡紫波町日詰字西裏 68	本館：鉄筋コンクリート造 2階建（一部3階） 車庫・自転車庫：鉄骨造 平屋建	平成 7年 5月	
	気仙沼支店	宮城県気仙沼市八日町一丁目 2-13	鉄筋コンクリート造 4階建 地下1階	平成 5年 9月	
	鶴岡支店	山形県鶴岡市山王町 4-15	鉄筋コンクリート造 2階建（一部3階） 地下1階	平成 4年 8月	
	郡山支店【増築】	福島県郡山市朝日二丁目 24-6	鉄筋コンクリート造 3階建 地下1階	(昭和52年 7月)	平成 4年 8月
	北本支店	埼玉県北本市緑 1-167	鉄筋コンクリート造 2階建（一部3階） 地下1階	平成 7年 7月	
郵便局株式会社	黒石郵便局	青森県黒石市一番町 54-1	本館：鉄筋コンクリート造 2階建（一部3階） 車庫・自転車庫：鉄骨造 平屋建	平成 6年 11月	

(注)

- ① 郵便事業株式会社三沢支店には郵便局株式会社三沢郵便局が、郵便事業株式会社紫波（しわ）支店には郵便局株式会社紫波（しわ）郵便局が、郵便事業株式会社気仙沼支店には郵便局株式会社気仙沼郵便局が、郵便事業株式会社鶴岡支店には郵便局株式会社鶴岡郵便局が、郵便事業会社郡山支店には郵便局会社郡山郵便局がそれぞれ併設されています。
- ② 郵便事業株式会社北本支店には郵便局株式会社北本郵便局と株式会社ゆうちょ銀行北本店が、併設されています。